



システム構成
 モジュール (76.32kw)
 JAP6-60-265-4BB × 288枚
 パワーコンディショナ
 RPI_H6J(P) × 8台
 スtring構成

1台目 5.9KW (9・9・9・9) 36枚
 2台目 5.9KW (9・9・9・9) 36枚
 3台目 5.9KW (9・9・9・9) 36枚
 4台目 5.9KW (9・9・9・9) 36枚
 5台目 5.9KW (9・9・9・9) 36枚
 6台目 5.9KW (9・9・9・9) 36枚
 7台目 5.9KW (9・9・9・9) 36枚
 8台目 5.9KW (9・9・9・9) 36枚
 9台目 KW () 枚
 設備認定出力 47.2kw

※現地調査後。内容が変わる場合もございますので、ご了承下さい

件名 様邸 太陽光発電システム	パネルメーカー JAソーラー	パワコンメーカー デルタ	設計 株式会社 エコスタイル	設計担当者 佐藤 真一
設置地番 岩手県岩手郡雫石町西根栗木平104-36	設置方法 4段・30° 架台・杭	作成日 2016年2月8日	所在地 宮城県仙台市宮城野区中野1-5-27	縮尺 S=1/300